

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Prüfobjekt: **Kunststoff**

Materialart: Emsoplast, GFK-Planken mit Beschichtung  
Artikelbezeichnung: GFK-Profile rutschhemmend für nassbelastete Barfußbereiche  
Abmessungen: Länge variabel, Breite 305 mm, Höhe 30 mm, Materialdicke 6 mm  
Farbe: weiß (nach Angabe nach Kundenwunsch)  
Oberfläche: rau strukturiert  
Oberflächenbearbeitung: beschichtet mit Glasperleneinstreuung (2K-Haftvermittler (40 g/m) mit Glasperleneinstreuung (150 g/m); d = 250-300 µm); Zwischenschliff 320er Körnung; Versiegelung (NPG-Gelcoat))  
Hersteller/Lieferer: EMS-FVK Profile GmbH  
Hermann-Kemper-Straße 19b  
49762 Lathen

Auftraggeber: EMS-FVK Profile GmbH  
Hermann-Kemper-Straße 19b  
49762 Lathen

Auftragsnummer: 6687/14/01  
(geprüft unter 64001302.001)

Prüfdatum: 12.11.2013

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51097** "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene" Ausgabe 11/92; Anforderungen des Kuratoriums  
**"Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"**  
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Prüfergebnis: Mittlerer Neigungswinkel: **29°**

Bewertung: **Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Großburgwedel, 11.06.2014  
Schu

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses sind nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**



Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212